



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.53073

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Синзатим»,  
Адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. МК 18, ИНН: 6670419239,  
ОГРН: 1146670003897, телефон: + 7 (343) 362-83-42, электронная почта: sinzatic@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Синзатим»,  
Адрес: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. МК 18, ИНН: 6670419239,  
ОГРН: 1146670003897, телефон: + 7 (343) 362-83-42, электронная почта: sinzatic@mail.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635,  
ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

МАСТИКА БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ "СИНЗАТИМ", выпускаемая по ТУ 23.99.12-001-35151652-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
23.99.12.120

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;  
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;  
группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18;  
группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20,  
группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

код ТН ВЭД  
2715

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний (исследований) №48366-ПРГ/ПБ-24 от 15.05.2024  
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.99.12-001-35151652-2017

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 16.05.2024 по 15.05.2027



Руководитель органа по сертификации

*В.В. Ерофеев*  
подпись

В.В. Ерофеев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*А.Р. Теплова*  
подпись

А.Р. Теплова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации